

(2) 上排水量及び上水使用水量

機器 番号	系統	名称	浴槽容量 単位: m ³	使用水 上水															排水形態		
					日	月	火	水	木	金	土										
					浴槽排水	逆洗排水	浴槽排水	逆洗排水	浴槽排水	逆洗排水	浴槽排水	逆洗排水	浴槽排水	逆洗排水	浴槽排水	逆洗排水	浴槽排水	逆洗排水			
R-2	I系	湯腰掛	0.30	○	0.03	1.10							0.03	1.10					2回/週		
	I系	泡風呂	2.75	○	2.48								2.48								2回/週
	I系	座湯	1.60	○	1.33								1.33								2回/週
	I系	寝湯	2.20	○	1.93								1.93								2回/週
R-3	I系	日替風呂	3.19	○	2.69	1.00			2.69	1.00					2.69	1.00			3回/週		
	II系	日替風呂	2.75	○	2.25				2.25					2.25				3回/週			
R-4	I系	水風呂	2.15	○		0.70						0.70			1.80	0.70			1回/週		
	II系	水風呂	1.76	○									1.41				1回/週				
R-6	I系	ハーフ湯	1.75	○							1.40	2.10					1.40	2.10	2回/週		
	I系	打たせ湯	3.70	○						3.35						3.35	2回/週				
	I系	足湯	1.23	○						0.88						0.88	2回/週				
	II系	ハーフ湯	1.50	○						1.15						1.15	2回/週				
	II系	打たせ湯	3.00	○						2.65						2.65	2回/週				
	II系	足湯	1.23	○						0.88						0.88	2回/週				
R-7	I系	水晶風呂	1.75	○			1.45	0.60						0.60					1回/週		
	II系	炭風呂	1.65	○			1.35												1回/週		
R-9	II系	湯腰掛	0.30	○		1.10									0.28	1.10			1回/週		
	II系	泡風呂	2.75	○				0.28						2.48			2.48	1回/週			
	II系	座湯	1.60	○				1.10		1.10				1.33			1.33	1回/週			
	II系	寝湯	1.80	○				1.53						1.53			1.53	1回/週			
R-11	II系	薬湯・ジャグジー	1.55	○					1.25	0.30			1.25	0.30			1.25	0.30	3回/週		
小計			40.51			10.69	3.90	8.40	1.70	6.19	2.40	10.31	3.90	7.02	3.10	13.75	2.80	11.56	3.50		
排水量及び使用量			上水	上水浴槽排水(単位: m ³)	10.69		8.40		6.19		10.31		7.02		13.75		11.56				
			上水逆洗水	上水濾過機(単位: m ³) ※	3.90		1.70		2.40		3.90		3.10		2.80		3.50				

※1 逆洗水は、浴槽水を利用します。

① 温泉排水量 浴槽排水週間最大値 金曜日 13.75 m³/日 + オーバーフロー量: 浴槽容量 × 3% (40.51 × 0.03) = 15.0 m³/日

② 逆洗排水量 逆洗排水週間最大値 木曜日 3.10 m³/日