

換水ローテーション

○は換水・高濃度洗浄。○●は追加で水位計洗浄。(高濃度洗浄実施 20mg/L)

2018年2月～

R-No.	系統	浴槽名	t数	換水回数	中和剤	月		火		水		木		金		土		日	
R-1	I系	主浴槽I-(入口側)	7.9	1	790	600		600		600		○	1500	600		600		600	
	I系	主浴槽I-(サウナ側)	9.3	1	930														
R-2	I系	泡座寝	7.1	2	710	600		600		600		○	1000	600		600		○	1000
R-3	I II系	日替り	5.9	3	590	60		○●	800	60		60		○	800	60		○	800
R-4	I II系	水	3.9	1	390	40		40		40		40		○●	300	40		40	
R-5	I II系	源泉【檜舞台・岩(大)】	11.1	7	1110	○	800	80		○	800	80		80		○	800	80	
R-6	I II系	ハーブ	15.7	2	1570	100		100		○	1000	100		100		○	1000	100	
R-7	I II系	炭水晶	3.6	1	360	○	300	40		40		40		40		40		40	
R-8	II系	主浴槽II-(サウナ側)	10.5	1	1050	800		○	2000	800		800		800		800		800	
	II系	主浴槽I-(窓側)	11.6	1	1160														
R-9	II系	泡座寝	6.4	2	640	○	1000	700		700		700		○	1000	700		800	
R-10	I II系	岩風呂(小)	6	1	600	50		50		50		50		50		50		○	500
R-11	II系	薬湯	1.8	3	180	20		○	150	20		○	150	20		○	150	20	
R-12	I II系	家族風呂	4.8	1	480	40		40		○	400	40		40		40		○	
	I II系	かかり湯	0.35	7	35	○		○		○		○		○		○		○	
		計	106		10560	23.9	3200	18.2	3640	18.2	4170	18.2	3640	21.4	1960	29.9	4700	24.1	4820

※換水日以外は営業終了後に指定量の塩素を浴槽に投入。

R-No.	⑤⑦⑨	③⑧⑪	⑤⑥⑫	①②⑩	③④⑨	⑤⑥⑪	②③⑩
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----