本館
屋根伏施図
改修図


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
67,500
3,000
7,500
7,500
6,000
6,000
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
H
G
F
E
D
C
B
4500
4500
5000
5500
5700
6300
1500
3000
4500
6000
4500
5000
5500
12000
5000
軒樋
メンテナンスパイプ 改修取付
メンテナンスタラップ 改修取付
軒樋
煙突
H1
軒樋
B1
3,500
4,000
軒樋
7,500
200
N

屋根改修部分を示す

屋根仕様
屋　根：ステンレスシーム溶接工法（R-T工法）＠448
緩衝材：発泡ポリエチレンフォーム t=4
防湿材：ゴムアスファルトルーフィング t=1.0
下地材：硬質木片セメント板　t=18
鉄骨母屋　C-100*50*20*3.2@600
既設屋根仕様

±0　レベル（仕上）
-170　レベル（スラブ）

工事名	かもきみの湯大規模修繕工事	設計図	図面名　本館　屋根伏図		改修図
			縮尺 A2　1/200	日付 2019/10	管理者 的場 清 設計者 的場 担当者 吉岡 No.　A－16